



BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Főigazgató-helyettesi Szervezet
Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség

Tűzoltósági tapasztalatok, ipari balesetek kezelése

Fülep Zoltán tű. dandártábornok
országos tűzoltósági főfelügyelő

Az ipar és a mentő tűzvédelem kapcsolata

A káresetek kialakulásának oka:

olyan veszélyes anyagok, technológiák használata, tárolása, amelyek rendellenes működés esetén veszélyt jelenthetnek az élő szervezetekre és a környezetre.

A rendellenes működés oka lehet:

- Belső hatás: technológiai hiba, műszaki hiba, emberi tényezők (gondatlanság, tévedés, szándékos károkozás), stb.
- Külső tényezők: természeti jelenségek (vihar, árvíz, földrengés, magas hőmérséklet), emberi tényezők, energiaellátás problémája, stb.

A káresetek megelőzése, felszámolása:

- Káresetek megelőzés: a létesítési, használati, technológiai és biztonsági szabályok betartása
- Káresetek mértékének megelőző korlátozása: aktív és passzív védelmi megoldások alkalmazása (pl.: tűzszakaszolás, raktározási rend, tűztávolságok betartása, megfelelő építményszerkezetek alkalmazása, beépített tűzjelző és oltóberendezések, robbanás gátló, levezető rendszerek használata, stb.)
- Káresetek felszámolása: biztonsági szervezet alkalmazása, **TÜZOLTÓSÁG (létesítményi, hivatásos)**

2024. október 1. óta csak ez tartozik a Katasztrófavédelem hatáskörébe

Az ipar és a mentő tűzvédelem kapcsolata

Hivatásos tűzoltóság

- A lakosság élet- és vagyonbiztonságát szolgáló államilag fenntartott szervezet, ami az előforduló káresetek teljes spektrumát kezeli.
- Működési területe az ország teljes területét lefedi.

Létesítményi Tűzoltóság

- „szennyező fizet” elv: a veszély okozójának is részt kell vállalnia a veszélyhelyzet kezelésében,
- tűzoltási és műszaki mentési feladatok elvégzésére gazdálkodó szervezet által létrehozott, önálló működési területtel nem rendelkező tűzoltóság,
- létszámuk, technikai felszereltségük az adott létesítményben feltételezhető veszélyhelyzetekhez igazodik,





BELÜGYMINISZTERIUM

ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



- Létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó új szabályozás: **273/2024. (IX. 19.) Korm. Rendelet**

Főbb változások

- „A tűzterhelés számítás + tűzszakasz alapterülete” megszűnt, helyette
A létesítmény tűzoltási és műszaki mentési szempontú kockázatának azonosítása érdekében **a fenntartó kockázat azonosítási jelentést készít.**
- **A kockázat azonosítási jelentés nem von maga után létesítményi tűzoltóság fenntartására vonatkozó kötelezettséget, azt az eljáró hatóság mérlegeli.**
- **A létesítményi tűzoltóság létrehozása kötelező**
a légiközlekedésről szóló törvény szerinti nemzetközi kereskedelmi repülőtereken
 1. LFNR (2023.10.01.)
 2. Debrecen (2024.04.01.)
 3. Hévíz-Balaton Airport (2024.08.01.)

Létesítményi tűzoltóság

**Főfoglalkozású létesítményi
tűzoltóság (25 db)**



**Alkalomszerűen igénybe
vehető**


létesítményi tűzoltóság (33 db)



- A főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságok hatósági eljárásai a központi szervhez,
- Az alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóságok hatósági eljárásai a területi szervhez kerültek.

Káresetek

Ipari, termelési létesítmények káreset számai (esemény)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Műszaki mentés	346	316	308	267	251	345	265	478	374
Tűzeset	562	529	511	516	628	528	484	500	478

Káresetek

Néhány kiemelkedő káreset:

- Kőolajfinomító egyik üzemének szivattyútere égett, nehezítő körülmény: ismeretlen mennyiségű éghető folyadék
- Baromfifeldolgozó teljes terjedelmében égett, nehezítő körülmény: ammónia hűtőközeg
- Vegyipari üzemben pirogáz vezeték robbanása (1 fő halálos, 5 fő súlyos, 4 fő könnyű sérülést szenvedett), karbantartás utáni újraindítás során keletkezett
- Biogáz üzem karbantartás alatti fermentorában bekövetkezett robbanás (3 fő halálos sérülést szenvedett)





BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!



BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség